

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 14000157

« 20 » сентября 2019г

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта Котовский, г. КОТОВО, ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д. 31
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2112.1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 1031.5 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2014, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 7 комбинированного вида г.Котово Волгоградской области, МБ ДОО - детский сад № 7 г.Котово
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Котовский, г. КОТОВО, ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д. 31

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской автобус, маршрутное такси до остановки "Хлебозавод",
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная). «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ(К, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ сопровождение родителей, помощь сотрудников

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	оборудовать места отдыха (скамейки); сопровождение родителей
2	Вход (входы) в здание	установка звукового маяка; установка тактильных пиктограмм; установка тактильной таблички с названием объекта; нанесение контрастной маркировки на ступени; помощь родителей или сотрудников; установка кнопки вызова
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка поручней вдоль стен; приобретение переносного пандуса (эвакуационный выход); помощь сотрудника или родителей

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	помощь сотрудника
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; помощь сотрудника или родителей
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	помощь родителей
8	Все зоны и участки	установка тактильных табличек; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка тактильных схем; приобретение переносного пандуса; установка тактильных пиктограмм; установка поручней вдоль стен; приобретение переносного пандуса (эвакуационный выход); нанесение контрастной маркировки на ступени; установка звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; оборудовать места отдыха (скамейки); сопровождение родителей; установка кнопки вызова

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.09.2019 по 31.12.2025

в рамках исполнения Государственной программы "Доступная среда"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере ДСЖ для инвалидов и других МГН Администрации Котовского района

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза ;_ разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;_

4.4.6. другое _.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |


Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Секретарь комиссии:

Делопроизводитель Жупанова Н.Ф.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Председатель комиссии:

Заведующий Губанова Т.В.


(Подпись)

Члены комиссии :

Заведующий хозяйством Кувшинова А.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Старший воспитатель Нежинская Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Дворник Ковалев Владимир Петрович
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 7 комбинированного вида г.Котово Волгоградской области, Котовский, г. КОТОВО, ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д. 31
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			ДУ		помощь родителей	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			ДУ	О,С,Г	оборудовать места отдыха	
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; помощь сотрудника

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от « 20 » сентября 2019 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 7 комбинированного вида г.Котово Волгоградской области, Котовский, г. КОТОВО, ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д. 31
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		NP 91 01 0-12 55 57	ДУ	С		нанесение контрастной маркировки на ступени;
2.2	Пандус (наружный)	есть		NP 91 01 0-12 56 25	ДУ	К,О		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ			установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

				помощь родителей или сотрудников; установка кнопки вызова
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 7 комбинированного вида г.Котово Волгоградской области, Котовский, г. КОТОВО, ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д. 31
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			ДУ	К,О,С,Г		установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка поручней вдоль стен;
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			ДУ	С		нанесение контрастной маркировки на ступени;
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь							

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			ДУ	К		приобретение переносного пандуса;
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			ДУ	К,О,С,Г		установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка поручней вдоль стен; приобретение переносного пандуса (эвакуационный выход); нанесение контрастной маркировки на ступени; помощь сотрудника или родителей

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		NP91010-125927	установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка поручней вдоль стен; приобретение переносного пандуса (эвакуационный выход); помощь сотрудника или родителей

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий

к

заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 7 комбинированного вида г.Котово Волгоградской области, Котовский, г. КОТОВО, ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д. 31
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			ДУ	К,О,С,Г		помощь сотрудника
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							

4.5	Кабина индивидуального обслуживания						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		ДУ	К,О,С,Г	помощь сотрудников	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			помощь сотрудника

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от « 20 » сентября 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от « 20 » сентября 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от « 20 » сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 7 комбинированного вида г.Котово Волгоградской области, Котовский, г. КОТОВО, ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д. 31
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			ДУ	К,О,С,Г		установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; помощь сотрудника
5.2	Душевая/ ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			ДУ	К,О,С,Г	помощь сотрудников	установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла;

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; помощь сотрудника

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от « 20 » сентября 2019 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 7 комбинированного вида г.Котово Волгоградской области, Котовский, г. КОТОВО, ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, д. 31
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			ДЧ	С		установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			ДЧ	С		установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;

--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ			установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____









ВЫХОД
EXIT

ВЫХОД

